




ДЕТАИЛ ЗА ОКАЧВАНЕ
НА КАБЕЛ NA2XS(F)2Y 3x/1x185mm /
КЪМ същ. СРС с РОМЗК
И ВЕНТИЛНИ ОТВОДИТЕЛИ



НОВ СРС
ПОГЛЕД ОТГОРЕ



ПОГЛЕД: А - А



ПОГЛЕД: В - В

11	Водеща скоба: стомана "П"50, стом. тръба 1"	kg.	21
10	Поц. шина 40/4mm. L=12m.	бр.	1
9	РЛЗ за РОМ с катинар	бр.	1
8	Стоманена тръба 3/4" L=7.5m.	бр.	11
7	Стоманена тръба ф108mm. L=3m.	kg.	30
6	Закрепваща скоба: стомана "П"80, чеббер 40/4mm. и болтове 10/35mm	kg.	35
5	Кабели 20кV САХЕкТ 3x/1x95/mm ² по проект		
4	Импулсен разрядник "RAYCHEM" - HDA-24/10ka	бр.	3
3	Разединител триполюсен РОМЗК 20/400a	бр.	1
2	Изолятор ИНК-20	бр.	1
1	ВЕРИГА ИЗОЛАТОРНА ПС-70Д x 26p.	комп.	-
позиция	ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛИ	мярка	количество

<div><div><div></div><div>“ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД</div><div>“ECOLOGY TECHNOLOGIES AND SYSTEMS” Ltd.</div></div><div>Гр. Пловдив, бул. „В.Левски” №56, тел. 032906060, факс 032906061, GSM 0889320499, Офис: Гр. Пловдив, ул. „Джелязка” №27-29, ет.3 b.bonev@ecotech.org, www.ecotech.org EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004</div></div>		
ОБЕКТ:	Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии 20 кV и пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществ. мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново	
ПОДОБЕКТ:	Външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV.	
ЧЕРТЕЖ:	Същ. СРС и ново монтирани РОМЗК 400/20 и металоокисни отводители	
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Георги Илиев	
	
		ФАЗА: РП
		ЧАСТ: ЕЛЕКТРО
		МАЩАБ: М 1:200
		ДАТА: 2012 г.
		ЛИСТ: 5/5
УПРАВИТЕЛ	инж. Божин Бонев	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	
СЪГЛАСУВАЛИ	Пътна	инж. Йордан Гайдаров
	ВК	инж. Божин Бонев
	ГЕОД.	инж. Николай Николов