



РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА КАНАЛНА МРЕЖА
1200/1200/1200-Ш1 до Ш7



ИЗТЕГЛЯНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ Ср.Н ПРЕЗ Метална
ТРЪБА ф160 В ИЗКОП 1.1/0.4 М ПРИ НАПРАВА НА
КАНАЛНА МРЕЖА М/У Ш1 и Ш2, Ш3 и Ш4 -разрез

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СИЛОВ КАБЕЛ Ср.Н ПРЕЗ Метална
ТРЪБА ф160 В ИЗКОП 1.1/0.8 М ПРИ НАПРАВА НА
КАНАЛНА МРЕЖА М/У Ш5 и Ш6 -разрез



<div><div><div></div><div>“ЕКОЛОГИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ” ООД</div><div>“ECOLOGY TECHNOLOGIES AND SYSTEMS” Ltd.</div></div><div>Гр. Пловдив, бул. „В. Левски“ №56, тел. 032906060, факс 032906061, GSM 0889320499, Офис: Гр. Пловдив, ул. „Джелязка“ №27-29, ет.3 b.bonev@ecotech.org, www.ecotech.org EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004</div></div>			
ОБЕКТ:	Довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за отпадни води, външно електрозахранване - кабелни линии 20 kV и пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществ. мрежи и съоръжения на Площадка № 5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ. Велико Търново"		
ПОДОБЕКТ:	Външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV.		
ЧЕРТЕЖ:	Разрези на шахти и тръбен колектор		
ПРОЕКТАНТИ:	инж. Георги Илиев		
		
		ФАЗА:	РП
		ЧАСТ:	ЕЛЕКТРО
		МАЩАБ:	М 1:100
		ДАТА:	2012 г.
		ЛИСТ:	3/5
УПРАВИТЕЛ	инж. Божин Бонев		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		
СЪГЛАСУВАЛИ	Пътна	инж. Йордан Гайдаров	
	ВК	инж. Божин Бонев	
	ГЕОД.	инж. Николай Николов	