

ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ТОЧКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕТО М 1:10

затваряне фабрична врата нер.ст. ~150/210
оформяне на отбора по указания на архитекта
Z-образна планка нер.стомана с отбор за болт


неръждаем болт >=M10

бетонен констр. елемент

фабричен неръждаем детайл за
заземителна точка >=φ10
/закладна част – залага се в корража/
кръстата клема

поц. шина 40/4mm към заземителен контур

външна облицовка (топлоизолация, панел...)



заземителен кол φ25/3000
неръждаема стомана V4A

кръстата поцинкована клема
основа

армировка

положен бетон

земна основа

ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ М 1:10
/към контур поц. шина 40/4mm/


връзка – забарка 2x40mm или кръстата клема
контур поц. шина 40/4

поц. шина 40/4mm
болт >=M10

бетонен констр. елемент

фабричен неръждаем детайл за
заземителна точка >=φ10
/закладна част – залага се в корража/
кръстата клема

поц. шина 40/4mm към заземителен контур



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ М 1:10
/към планка за заземяване/


заземителна планка
нер.ст. ~200/30x3,5

болт >=M10

бетонен констр. елемент

фабричен неръждаем детайл за
заземителна точка >=φ10
/закладна част – залага се в корража/
кръстата клема

поц. шина 40/4mm към заземителен контур



изглед

ЗАБЕЛЕЖКИ :

СЪГЛАСУВАЛИ :	ПОДПИС :	СЪГЛАСУВАЛИ :	ПОДПИС :
АРХИТЕКТУРА :	инж. Илина Найденова	ГЕОДЕЗИЯ :	инж. Николай Найденов
КОНСТРУКЦИИ :	инж. Димитър Данаилов	ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛ. :	ланд. арх. Милен Сариев
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ :	инж. Мария Попова	ПЪТИЩА :	инж. Асен Поладийски
АВТОМАТИЗАЦИЯ :	инж. Борислав Златов	ТЕХНОЛОГИЯ :	инж. Венета Петрова
ТОВИК :	инж. Нели Хубенова	ПЕЗ :	инж. Асен Поладийски
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ :	инж. Нели Хубенова	ЗЕМНА ОСНОВА :	д-р инж. Андрей Тодев
ВИК :	инж. Любка Босилкова	ЗЕМНА ОСНОВА :	инж. Константин Георгиев
ПЕ :	инж. Петър Илнатов	ПУСО :	инж. Асен Поладийски

ПРОЕКТАНТ :
БЛ/АРХ ООД

ПРОЕКТАНТ :
ИНЖ. МАРИЯ ПОПОВА
уличен адрес: МЗ02027, вк. №114/78к-ВМНН-БЕЛО
ПЛАМЕН ПРОЕКТАНТ
ИНЖ. НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ
уличен адрес: МЗТ-А-35, МЗ02030, вк. №0155 на МПТ, вк. №056 на МПТ



„Регионална система за управление на
отпадъците в регион Велико Търново”

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ : землището на с. Шеремета, общ. Велико Търново, м-ст
"Освиз мотел", м-ст №026001, м-ст "Стубрица", ПМ №00317 и 00318, в
м-ст "Приваза", ПМ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006,
014007 и 014008

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

СХЕМА: ПЕЧАТ:



ПОДОБЕКТ: Сграда №13	ЧЕРТЕЖ: Е17
ЗОНА ЗА ФЕРМЕНТИРАНЕ НА КОМПОСТА	МАЩАБ: 1:200
ЧЕРТЕЖ: Заземителна инсталация	ИМЕ ФАЙЛ: VT_IP_EL_Gnd_13_v1.dwg
ДАТА: 07.2013 г.	

