ФРАГМЕНТ ОТ ГЕНПЛАНА



ЛЕГЕНДА :

4. Съоръжение за изпускане на газове
6. Работилница и ковачна за изковани
8. Трафопост и дизелгенератор
9. Навеси/пана за Механично биологично третиране
12. Временен склад за опасни отпадъци от домакинствата
17. Склад за RDF

N.B. Тази стена е с огнеустойчивост REI 120min, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън мин. А2

N.B. Тази стена е с огнеустойчивост REI 120min, изпълнена от продукти с клас по реакция на огън мин. А2

N.B. В този участък стоманобетоновата стена е с височина 3м и граница на огнеустойчивост REI 150min

Спринклерна тръба Ø160

КСК

КСК 1 "Вода-Въздух"

КСК 2 "Вода-Въздух"

СК с ел. задвижка 1

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=4.00m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=3.09m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=2.20m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=18.00m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=7.10m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=7.10m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=4.70m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=4.70m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=8.20m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=8.20m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=39.30m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=24.00m

±0,00 = 328,20

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=54.00m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=54.00m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 2 Ø 100 L=54.00m

ПРИМЕРЕН РАСТЕР НА СПРИНКЛЕРНИ ГЛАВИ

непрозрачна водна завеса с дебелина 0.2м

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=22.00m

дренчерни глави

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=26.00m

празна тръба 2 1/2"

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=39.40m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=39.40m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА ОТ КСК 1 Ø 100 L=39.40m

СПРИНКЛЕРНА ТРЪБА Ø100 L=39.40 m

±0,00 = 328,20

-2,20

-1,25

-1,35

1943

340

440

2250

400

800

800

800

800

800

400

1400

2400

2400

2400

2400

9600

КОТА +0.00

ЛЕГЕНДА:

- СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ КСК 1
- СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ КСК 2
- ПРАЗНА ТРЪБА

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.СК с ел. задвижка с автоматично отваряне при отваряне при отваряне на КСК 1. СК има възможност и за ръчно отваряне през бутон съгласно чл. 18 на Наредба № Із - 1971

ЗАБЕЛЕЖКИ :

СЪГЛАСУВАЛИ :	ПОДПИС:	СЪГЛАСУВАЛИ:	ПОДПИС:
АРХИТЕКТУРА : арх. Ирина Найденова		ГЕОДЕЗИЯ: инж. Николай Найденов	
КОНСТРУКЦИИ : инж. Димитър Димитров		ПАРКОУСТРОЙСТВО и БЗ: ланд. арх. Милен Сариев	
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ : инж. Мария Попова		ПЪТУАЦИЯ: инж. Асен Поладийски	
АВТОМАТИЗАЦИЯ : инж. Борислав Златов		ТЕХНОЛОГИЯ : инж. Венета Петрова	
Т.ОФИС: инж. Нели Хубенова		ПБЗ : Доц инж. Андрей Тодев	
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ : инж. Нели Хубенова		ЗЕМНА ОСНОВА : Доц инж. Андрей Тодев	
ВиК: инж. Любка Босилкова		ЗЕМНА ОСНОВА : Константин Георгиев	
ПБ: инж. Петър Игнатов		ПУСО: инж. Асен Поладийски	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОЕКТАНТ:
БЛУАРХ ООД
проектант:
инж. ЛЮБКА БОСИЛКОВА
рег.№ 0100 от 1993г. ИКС
проектант:
инж. НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ
рег.№ 0100 от 1993г. ИКС

„Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, м-ст "Остра могила" - имот №026001, м-ст "Стубльци" - ПИ №000317 и 000318, и.в. м-ст "Трънчов" - ПИ № 014036, 014001, 014002, 014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ | ЧАСТ: **ВИК**

СХЕМА:

ПЕЧАТ:

ПОДОБЕКТ: СГРАДА ЗА СЕПАРИРАНЕ НА ПОСТЪПВАЩИТЕ ОТПАДЪЦИ СЪС СКЛАД ЗА РЕЦИКЛИРУЕМИ МАТЕРИАЛИ	**ЧЕРТЕЖ: Р.1**
ЧЕРТЕЖ: СПРИНКЛЕРНА ИНСТАЛАЦИЯ	**МАЩАБ:** 1:100
ИМЕ ФАЙЛ: VT_IP_P_9MBT_spr_v1.dwg	**ДАТА:** 07.2013 г.