


1. Входният превключ се монтира на фасадата.
2. Контактите са в ебро стандарт IP65 – на фасадата, в комплект с щепсел.
3. Таблото се заменя към заземителна система от заземителната инсталация на сградата с подишкова шина 25/3мм и болт M10 на таблото.
4. Таблото е метален шкаф, IP54

Кабележка:


Юторните заштити и контактори да се избераат по каталог на производителот след конкретно задавање на параметрите на помпите!!!

[illegible]

\mathbf{r}^{10} – ручно от табло: $\mathbf{0}^{10}$ – изключено: \mathbf{A}^{10} – автоматично дистанционно

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|
| A1 | Выбор на режим на работа | "p" – рачно оп тлабо; "0" – изключено |
| A2 | Управление помпа в ручен режим | РУЧЕН РЕЖИМ: "0" – стоп; "1" – пуск |
| A3 | Выбор на работна помпа | "1" – помпа 1; "2" – помпа 2 |
| 1 | Пуск в автоматичен режим | АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ: "ПУСК" |
| 0 | Стоп в автоматичен режим | АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ: "СТОП" |


- | | |
|--------------|---|
| AB | – Абдилен стоп–бутон със самозащитване |
| SA1 | – Режим на кран "1–0–2" 2N0/1NC |
| SA2 | – Кран "0–1" 1N0 |
| SA3 | – Режим на кран "1–2" 2N0/1NC |
| 31 | – Бутон "пуск" 2N0/2NC |
| 32 | – Бутон "Стоп" 2N0/2NC |
| R1, R2 | – Реле междукран, 2N0 |
| PR | – Импулсно реле с допълнителен модул за дистанционно управление |
| 3T | – Реле за време 10–100min 1C0 замъкване при брзене |
| 3T | – Приемник радиобутона 1N0 |
| MP | – Контакт на термичната защита на двигателя на кране |
| HC2 | – Електромеханичен брояч на работни часове |
| C11, C12 | Пускате "Звездз–Триъгълник" |
| | – Контактор "линия" |
| | – Контактор "Звездз" |
| | – Контактор "Триъгълник" |
| | – Реле за време 1–100sec, 1NC, замъкване при отбарване |
| RTSD1, RTSD2 | |



Европейски съюз
България
за регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.**

„Регионална система за управление на отпадъците
в регион Велико Търново“



Решения за
по-добър живот

ВЪВЕЖДАТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Одобрил :

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗДД "Еко Бау Търново 2014"

ОБЕКТ : „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ”

ЧЕРТЕЖ: Воден резервоар - Принципова схема електротабла DB23

Проектант по Част: Електро		Подпис		Проектантска правоспособност :
инж. Мария Попова				
СЪСТАВУВАЛИ:				
Части:	Проектанти	Подпис		
	Обща обяснит. записка			
Генерален план	арх. Св. Рафаилов			
	инж. А. Лаков			
	инж. Н. Пенев			
	инж. К. Рангелов			
Технологична	инж. Георги Саваев			
	инж. И.Симиджиева			
	инж. Поган Георги			
	инж. А. Лаков			
Земна основа	инж. Т. Минчева			
	инж. Ив. Малинов			
	инж. Л. Босилкова			
	инж. Д. Златев			
Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура /Пътна	инж. Пл. Димитров			
	инж. Ор. Първулов			
	арх. Св. Рафаилов			
	инж. К. Рангелов			
Хидротехническа	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Водоснабдяване, канализация и третиране на водите	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
Проект по организация и изпълнение на строителството	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Пожарна безопасност	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
План за беоуп. и здравеопазване	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Мониторинг и контрол	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
Техническа реконстив.	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Биологична реконстив.	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
Сметна документация	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Конструкция	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
ОВиК	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Архитектура	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
Озеленяване	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Енергийна ефективност	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			
План за управление на строителните отпадъци	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Д. Златев			
	инж. Ор. Първулов			
	инж. Вл. Тушев			
Автоматизация	арх. Св. Рафаилов			
	ланд. арх. Т. Русева			
	инж. Вл. Тушев			
	арх. Св. Рафаилов			

Фаз: Работен проект

Масаб: -

Чертеж: 23-Е-DB23-402

Част: Електро

Дата: 2014г.