







Осветителна инсталация



ЛЕГЕНДА



		Ел. табло
		Технологична ел. табло
2		Одефително табло с л.л. 1х54W/75, с ЕПРА, с капак, за директен монтаж, IP65, съгласно, разпоред
		Ключ серия, 10А, за открит монтаж
	_____	Линия, изтегляна скрито в предпазна PVC тръба




Забелешка:

1. Исполнителя е проектирана с кабел СВТ 3 и 5 проводен
като трето и четврто жило се използва за заземление.
2. Исполнителята се изпълнява:
 - скрито в предпазна PVC тръба;
 - открито върху кабелна скара;
3. В предпазния PVC тръба-неизорвано открито на скоби;
 - открито над окосен табан
 - скрито в предпазна PVC тръба, в шиметово замазка;
3. Контактните се изпълняват на:
 - за административни помещения – h=30cm
 - за пера и хладилници – h=30cm
 - за общи кухни – върху кухненския плот – h=115cm
 - за технически помещения – h=150cm
 - за общи нужди – h=30cm,
4. Когато се предвиждат повече от един кабел или
контактът е зручен, същите се изпълняват в общ блок, със
съответен конзоли. Общото брой и за групите със слаботокаби.
5. Цвятметод на жилата:
 - фаза – червен, кафяв
 - нулево – синьо-сив
 - неутрално – светлосин
 - заземителна линия – жълто-зелена
6. Забранява се прилагане на силни сили, свързани с повреждане на повърхността на плочите на ултравиолетова с неизорван материал.
на повреждане.
7. Всички метални линии при полагане над окосен табан да се утаяват.
8. Всички метални тръби, гребени и корпуси на свързващи да се извършват.
Всички непрекъснати части, които могат да повлияят под напрежение
да се извършат.
9. Размери на скоби, от к.д.
10. Кабелите се използват в тръби съгласно БДС EN61386:
 - за припокривни линии:
 - го 1mm2 – ø20mm
 - го 4mm2 – ø25mm
 - го 10mm2 – ø32mm
 - за непроводими линии:
 - го 2,5mm2 – ø25mm
 - го 4mm2 – ø32mm
 - го 10mm2 – ø40mm


Заземление и молниезащита




ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАЕМИТЕЛЕН КОЛ М 1:10



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ М 1:10
/към контур поч. шина 40/4mm/



ТИПИЧЕН ДЕТАЙЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ИЗВОД ЗА ВЪТРЕШНО ЗАЕМЛЕНИЕ М 1:10
/към планка за заземяване/

[illegible]