








	Ел. табло
		Текноложито ел. табло
17		Осветелително плато с 20W/24V – LED, с предпазно стъкло и решетка, за монтаж във ВКк шаста, Р65
17A		Осветелително плато с 20W/24V – LED, с предпазно стъкло и решетка, за монтаж във ВКк шаста, Р65, EX
		Ключ, обикновен, 10А, за открит монтаж
		Контакт "Лука" 16А/250V със защитна изолация
		Вентилатор
		Линия, изтеглено скрито в предпазна PVC тръба
		Линия, изтеглено открито в предпазна PVC тръба – несгнана, на скоби



за трифазови линии:
 – го 1mm2 – $\varnothing 20\text{mm}$
 – го 4mm2 – $\varnothing 25\text{mm}$
 – го 10mm2 – $\varnothing 32\text{mm}$
 за петфазови линии:
 – го 2.5mm2 – $\varnothing 25\text{mm}$
 – го 4mm2 – $\varnothing 32\text{mm}$
 – го 10mm2 – $\varnothing 40\text{mm}$

бразва – заборака 2x40mm или крстаста клема	контур пов. шина 40/4	бетонско конструк. елемент.	заобличен изважен дејил за заземителна точка >=10	закопана част – запора се в коридора/крстаста клема	пов. шина 40/4mm към заземителен контур
	пов. шина 40/4mm				
	Вотм >= M10				

закладка (анкер) для бетона

перел. $\approx 200/300 \times 3$

болт $\geq M10$

бетонное конструк. элемент

добычен поверхнем детали за

закладки точка $\geq \phi 10$

закладка част — закладка с 8 коррозия/

закладка крана

пол. шина 40/4mm кн закладки контур