Забележки:
1. Електрическата инсталация се монтира на фасадна таблo.
2. Таблото е стоящо, ниско – отпред, широко – отпред, IP54.
3. Таблото се захранва чрез захранителна инсталация на сградата с подземкабелна шина 25/3мм и болт М10 на таблото.



| | | |