



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ИМЕННО И ДАТА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж; Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В, открита с Решение РД 24-67 от дата 02.12.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново с ID 760812 и Обявление за поръчка с ID 760814, заведена под уникален номер в РОП 00073-2016-0041.

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да потвърди, че по Мярка С1: Мерки по отоплителна инсталация, е необходимо да се изпълни само реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от абонатната станция и вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент.

Калкулираните в енергийното обследване циркуляционни помпи, мембранни разширителни съдове, топломери и окомплектовани абонатни станции за 3-те абонатни помещения са за сметка на топлопреносни дружества.

ОТГОВОР:

Да се изпълнят само следните мерки :

5. ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИИ

5.1. Задължителни мерки

5.1.3. Да се изпълни реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална - да се монтира нова разпределителна и събирателна мрежа, с възходящ наклон от АС и вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент – мярка осигуряваща възможност за включване на отделни собственици към централната отоплителна система от ТЕЦ с индивидуално отчитане на консумираната енергия от всеки отделен апартамент чрез топломер.

ВЪПРОС 2: Мярка С2. Мерки по осветлението/електрическата инсталация. Моля възложителят да предостави технически данни за електродвигателя и таблото за управление на асансьорните уредби в обекта на интервенция / жилищна сграда/

ОТГОВОР:

Предоставяме техническа информация за електродвигателите на асансьорите, както и техните табла, както следва:

ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛ на асансьора	Вход А	Вход Б	Вход В	Вход Г	Вход Д	Вход Е	Вход Ж
Предназначение	задвижващо	липсва електродвигателя	задвижващо	задвижващо	задвижващо	задвижващо	задвижващо
Тип	АСФ 112М2-4	липсва електродвигателя	АСФ 112М2-4	АСФ 112М2-4	АСФ 112М2-4	АСФ 112М2-4	АСФ 112М2-4
Вид на тока	променлив	липсва електродвигателя	променлив	променлив	променлив	променлив	променлив
Напрежение	380 V	липсва електродвигателя	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V
Номинален ток	7,7 А	липсва електродвигателя	7,7 А	7,7 А	6,4 А	7,7 А	7,7 А
Честота	50 Hz	липсва електродвигателя	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Мощност	3,5 KW	липсва електродвигателя	3,5 KW	3,5 KW	3,5 KW	3,5 KW	3,5 KW
Допустимо нагряване на намотките на дв	120°C	липсва електродвигателя	120°C	120°C	120°C	120°C	120°C
Скорост на въртене	1500 об./мин.	липсва електродвигателя	1500 об./мин.	1500 об./мин.	1320 об./мин.	1500 об./мин.	1500 об./мин.
ПВ /%/ за време 10 мин.	60	липсва електродвигателя	60	60	60	60	60
Брой за включения в час	180	липсва електродвигателя	180	180	180	180	180
Изпълнение указание за степен за защита	IP 21	липсва електродвигателя	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Маса	41 kg	липсва електродвигателя	41 kg	41 kg	39 kg	41 kg	41 kg
Тип асансьорно табло	табло - релейно	табло - релейно	табло - релейно	табло - релейно	табло - релейно ел.схема ЗА9АА1-Г.	табло - релейно	табло - релейно

С уважение,

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова
Директор дирекция ОСОП

Изготвил:
Русанка Александрова
Главен юрисконсулт отдел ПО



„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.“