



### Легенда

1. Комбиниран тривалентен бойлер 500 л /вертикален/ N = 7,5 kW
2. Слънчев колектор с цял селективен меден абсорбер / FULL PLATE/ 1.98 m<sup>2</sup>/1000x2000x100/
3. Автоматичен обезвъздушител SOLAR 3/8", прав
4. Кръстачка с адаптор за мед и гилза за осезател единична
5. Помпена група N = 0.2 kW
6. Мембранен разширителен съд 80 л
7. Предпазителен вентил SOLAR - 1/2"x3/4" - 6 bar
8. Съществуващ водоразпределител
9. Съществуващ водосъбирател

бр. 1

бр. 5

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

бр. 1

### ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :



### ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ - 92" ЕООД

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор  
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.  
гр. В. Търново  
дата: 2015 г. подпис: [signature]  
Управител: Ина Минчева-Кържилова

### ПРОЕКТАНТ : НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360  
инж. ИВАН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ  
ОВКХТ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ТРЪГОВСКА СПОСОБНОСТ

### СЪГЛАСЕНО ПРОЕКТА : ( възложител )

Кмет  
инж. З. Янков

### Схема слънчева инсталация

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"  
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част : ОВК
	фаза : Технически Проект
	дата : 2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	инж. Иван Николов	[signature]
Архитектура	арх. Николай Миладинов	[signature]
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	[signature]
Електро	инж. Цани Цанев	[signature]

чертеж : 12-04-07