



ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :



ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :  
оценяване съответствието на инвестиционните  
проекти и строителен надзор  
лиценз № ЛК-000435/21.06.2015 г.  
гр. В. Търново  
дата: 2015 г.  
Управител: Ина Минчева-Къджилова

ПРОЕКТАНТ : НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ  
Регистрационен № 03360  
инж. ИВАН  
ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ  
ОВКХТ  
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :  
( възложител )  
КМЕТ  
Разпределение топли кухня  
ВЕНТИЛАЦИЯ

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев"  
гр. В. Търново Управител : инж. Иван Цанев

ОБЕКТ : Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на ОУ "Св.Патриарх Евтимий" гр.В.Търново	част : ОВК
	фаза : Технически Проект
	дата : 2012 г.

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектант	инж. Иван Николов	
Архитектура	арх. Николай Миладинов	
Конструкции	инж. Весела Николова - Сидики	
Електро	инж. Цани Цанев	

чертеж : 12-04-03 М 1:60

- ЛЕГЕНДА
- |   |    |   |
|---|----|---|
| 1. Кухненски смукател с маслоулавящи филтри (1000x700 мм), с регулираща клапа | бр | 8 |
| 2. Стенна вентилационна решетка с регулираща секция 300x200 мм                | бр | 1 |
- ЗАБЕЛЕЖКА
- Въздуховодите се изработват от поцинкована ламарина на европрофил.
  - Въздуховодите, монтирани извън сградата, се изолират с каширана мергелна вата 50 мм и защитно декоративно покритие (по архитектурен детайл)