

Лицензиран оценител

"ИНВЕСТИСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционен
проект и строителен план
лиценз № ЛК-000435/21.08.2008
гр. В. Търново
дата: 20-08-2015
Управител: Минчо Копларска

Одобряваща инстанция:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРЯВА
ГЛАВЕН АРХИТЕКТОВ
20-08-2015
Датум:

ES GROUP

"Ес Джи Ви - Груп" ООД
гр. Велико Търново ул. Топола №4
тел. 062/ 670 905 GSM: 0887 199 421
Email: es.vestko@es-group.bg

Обект:

Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект - СОУ "Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Фасада Изток №1

част: АРХИТЕКТУРА
фаза: технически проект
дата: 31.10.2014г.

черт: 28/37
М 1:100
лист: 65/30см




арх. Станимир Величков

Констр. и ПБЗ
Електро
ОВК и ЕЕ
ПБ и ПУ СД


инж. р. Панайотова
инж. Г. Илиев
инж. В. Александров
инж. Х. Паричева

Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Копларска



Черт. из Община В. Търново
инж. Занел Търнов

ЛЕГЕНДА НА ЦВЕТОВЕТЕ



ПРЕДИ ПОПАТАНЕ, ЦВЕТОВЕТЕ НА ИЗБРАНИТЕ
МАЗИЛКИ И БОИ ДА СЕ СЪГЛАСУВАТ С ПРОЕКТАНТА!

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да започнат мероприятията по полагането на топлоизолацията, по външни стени и конструктивни елементи, е необходимо да се демонтират всички метални решетки от прозорците и вратите, всички подпрозоречни перази, водосточни тръби и покрива по бордовете.
2. Проектът не предвижда изработка на нови метални решетки. Предвижда се монтаж на старите по отворите на сградата, след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията.
3. Полагането на топлоизолацията да се извърши съгласно припомените в проекта строително-архитектурни детайли.
4. Ровините покрива на бордовете (от ламарен) да се монтират след поставяне на изолацията.
5. Ровините покрива на новата дървена доослава на старите дървени стръмоцелета на зид - монтаж на нова алуминиева подпрозоречна пераза, с широчина минимум 35 см, за да посеме дърво както зид, така и топлоизолационния пазет.
6. Проектът предвижда изработка на доослава на старите дървени стръмоцелета на зид - монтаж на нова алуминиева подпрозоречна пераза, с широчина минимум 35 см, за да посеме дърво както зид, така и топлоизолационния пазет.
7. Монтажът на старите и новопоставените външни тръби и уруди да се извърши след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно припомените в проекта детайли.
8. Всички технически работи следва да се извършат след приключване на мероприятията по полагане на топлоизолацията, съгласно припомените в проекта детайли.
9. При възникване на въпроси и несъгласия да се търси съдействието на проектантите!