

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Въздуховодната мреха и съоръженията се монтират под тавана.
2. Замърсения въздух от смукателните инсталации се изхвърля през канал от поц. ламарина на височина 1,0 м над покрива.
3. Въздуховодите за вентилация на залите се изолират с микропореста гума 9мм
4. Конденза от рекуперативния блок се отвежда към канал с ПВЦ тръба ф25
5. Пробиване на носещи елементи на сградата да се извършва след консултация с конструктор

Кмет на Община В.Търново
инж. Даниел Панов

Лицензиран оценител
„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителя надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново
дата: ..... подпис: .....
Управител: инж. Минчо Минчев

Одобряваща инстанция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О Д О Б Р Я В А М
Главен архитект: ..... /инж. ..../
Дата: .....

"Ен Дивъ Ви - Груп" ООД
гр.Велико Търново ул. Толедо 184
тел. 062/ 670 905; GSM: 0887 199 421
E-mail - arh.velichkov@bv-group.bg

Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност за обект - СОУ „Емилиян Станев", гр. Велико Търново

Вентилация физкултурни салони

част:	ОВИ	черт: 8/9
фаза:	технически проект	М 1:50
дата	31.10.2014г.	лист: 60/136см

Проектант: инж. В. Александров
КИИП ИНЖЕНЕРИТЕ В ПРОЕКТНОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 05806
инж. ВЕЛИЗАР ЗДРАВКОВ АЛЕКСАНДРОВ
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Съгласувания:

Архитектура	арх. Л. Сийрекова	
	арх. Ст. Величков	
Електро	инж. Г. Илиев	
конструкции:	инж. р. Панайотова	
ПБ и ПУСО	инж. Х. Паричева	

Възложител: .....
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Комларска