
ТОПЛИННИ ИЗОЛАЦИИ:
Диаметър тръба
Дебелина топлоизолация
до ø26
9мм
ø32–ø50
13мм
ø76–ø219
19мм
ОТОПЛЕНИЕ:
подаваща тръба 90°С
връщаща тръба 70°С
водопровод БГВ
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. На входа на всеки радиатор се монтира радиаторен вентил с термоглава с диаметър 1/2"
2. На изхода на всеки радиатор се монтира секретен регулиращ вентил с диаметър 1/2"
3. Разпределителната мрежа е от полипропиленови тръби тип STABI
от колекторните тръби до радиаторите – Pp-Al-Pp
4. Тръбната мрежа се укрепва посредством скоби – – през 60 см
6. Всички тръбни връзки и колектори се топлоизолират с топлоизолация от никопорестата гама
посочена в таблица топлинни изолации. Тръби в подовата замазка се топлоизолират с изолация с дебелина 6мм.
и се поставят в гофрирана тръба
7. В мачтите на котелното топлоизолацията да бъде негорима;
8. В нишките където се монтират кранчета за изтичане 1/2", о във високите автоматични обезвъздушители;
9. Хоризонталната тръбомрежа се монтира с постоянен наклон мин. 3‰;
10. Ако при монтажа на инсталациите се наложи пробиване на носещи елементи
да се направи консултация с конструктора на обекта;
Лицензиран оценител
„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД
Одобряващ инстанция:
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
О Д О Б Р Я В А М
Главен архитект:
Дата:
Обект:
Внедряване на мерки за енергийна ефективност
за обект: СОУ „Емилиян Станев", гр. Велико Търново
Разпределение корпус В - партер
Проектант:
Архитектура
арх. Л. Сийчекова
арх. Сп. Величков
Електро
инж. Г. Ивлиев
Конструкции:
инж. р. Панайотова
ПБ
инж. Х. Пирличева
Възложител:
СОУ "ЕМИЛИЯН СТАНЕВ" директор: Кина Колларова