ЕВАКУАЦИОНЕН ПЪТ

ЕЛ ТАБЛО

ОЗНАЧЕНИЯ:

ИЗХОД

ПОЖАРЕН ХИДРАНТ

ПОЖАРОГАСИТЕЛИ

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР(АВАРИЯ)
ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ :

1.СЪОБЩЕНИЕ НА СЛУЖБА ПБС НА тел.**112** или **160**

2.ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В СГРАДАТА.

3.ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТОЗАХРАНВАНЕТО.

4.НЕЗАБАВНО ЕВАКУИРАНЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ В СГРАДАТА
(СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИТЕ СЪС ЗЕЛЕНИ СТРЕЛКИ МАРШРУТИ)

5.ГАСЕНЕ С НАЛИЧНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ

„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД , гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
Удостоверение №РК-0481/01.06.2015 г.
дата: 2015г. подпис:.....
управител:.....
/Ина Минчева-Кържилова/

ВТОРИ ЕТАЖ

ПЛАН -СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ

„ИНВЕСТСТРОЙ-92“ ЕООД
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лиценз № ЛК-000435/21.06.2005 г.
гр. В. Търново

Утвърдил
дата:..... подпис.....
Управител:Ина Минчева- Кържилова
/...../

Съгласувал ПСПБС:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03227
инж. ВЕСЕЛИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА-СИДИКИ
СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев " гр. В. Търново, управител : инж. Иван Цанев		
ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ "Св.Патр.Евтимий", гр.В.Търново	дата:	2012
	фаза:	Технически проект
	част:	Пожарна безопасност
Възложител : Община В.Търново		
Проектант	инж. Веселина Николова-Сидики	
чертеж :		М 1:250