

До Община гр.Велико Търново

относно отговор на Писмо с изх.№99- 00- 6- 3553 от 20.01. 2016г
на Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие“
към МРРБ:

Уважаеми господа,

Изготвеният Технически проект за ОДЗ „Пролет“ гр.Велико Търново в рамките на програмен проект BG16PO001/5-02/2012/022 от екип на „ДЗЗД“ Вариант- АСК“ гр. Велико Търново е коригиран съобразно направените забележки от Ваша страна:

-на стр.10: било „....сградното водопроводно отклонение е изградено от РЕ- HD ф150мм..“

става „....сградното водопроводно отклонение е изградено от РЕ- HD ф 63мм..“

-на стр.26: било „....газов бойлер 700л....“

става „....газов бойлер 1000л....“

-на стр.30: било „собственик на сградата- МОН- ОДЗ“Пролет“ В.Т.

става „собственик на сградата- Община В.Търново“

-на стр.35: било „...Да се изпълни нов скатен покрив“

става „...Поради неотложност междуременно е изпълнен нов скатен покрив“

„ДЗЗД“ Вариант- АСК“
арх.Румяна Брайнова

