



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции:“, с уникален номер в РОП 00073-2020-0019, за Обособена позиция № 1: „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец“, гр. Велико Търново - УПИ III, кв. 153а, гр. Велико Търново”

I. Въпроси и отговори във връзка с постъпило запитване на участник.

Въпрос №1:

Поставяне на топлоизолация от каменна вата с дебелина 10 см и $\lambda \leq 0,038 \text{ W/m.k}$, плътност минимум 80 кг/м² по таванска плоча

В техническата спецификация (4) Обхват на поръчката, в обявлението и по КСС се изисква $\lambda \leq 0,038 \text{ m.k}$; а в (6) Конкретни изисквания към материалите от Техническата спецификация $\lambda \leq 0,035 \text{ m.K}$.

Моля за уточнение кой от посочените коефициенти да се има в предвид?

Отговор:

Кандидатите следва да се придържат към изискванията, описани в количествената сметка, а именно $\lambda < 0.038 \text{ W/m.k}$

Въпрос №2:

Т. 19 Доставка и монтаж покривни прозорци в термопанел, размери на прозореца с каса 90/80см

Т.31 Направа покривни прозорци във физкултурен салон 100/90, коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m².К или по-добър

В (6) Конкретни изисквания към материалите от Техническата спецификация / „изисквания към покривни прозорци. Покривни прозорци се предвиждат за физкултурния салон и като капандури за покрива на основната сграда. Изискванията към прозорците на физкултурния салон. Прозорците следва да са дървени или алуминиеви с прекъснат термомост и троен стъклопакет всесезонно/бяло/нискоемисионно стъкло.“

Покривни прозорци с троен стъклопакет са за монтаж на покриви с наклон над 15°, а покрива на салона е с наклон 9°.

Може ли да се оферира покривен прозорец за плосък покрив с двоен стъклопакет? Какъв да бъде прозореца неотваряем, отваряем?

Може ли да се оферира прозорец с размери близки до 90/80 см за покрива на основната сграда?

Може ли да се оферира прозорец с размери близки до 100/90 за физкултурния салон?

Отговор:

Изискванията на Възложителя за прозорци с троен стъклопакет, всесезонно/бяло/нискоемисионно стъкло, произтичат от факта, че те трябва да осигурят качествена топлоизолация през зимата и защита от проникване на слънчевите лъчи през лятото. В

тази връзка Участниците оферират за физкултурния салон прозорец с троен стъклопакет. Всички прозорци следва да са отваряеми.

Видно от т.19 от КСС - Образец № 4.1. - дейност „Доставка и монтаж покривни прозорци в термопанел, размери на прозореца с каса 90/80см“ е с фиксирани размери на прозорец с каса – 90/80см, а т. 31 – дейност „Направа покривни прозорци във физкултурен салон 100/90. коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m2.K или по-добър“ е с фиксирани външни '00/90.

С уважение,
ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНАТА В ГРМО ГЪРНОВО



[Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент \(ЕС\) 2016/679.](#)